

消防機関へ通報する火災報知設備の概要表

火 災 通 報 装 置	品 名 ・ 型 式		型式番号		
	製 造 会 社 名				
	設 置 場 所		階 室		
	遠 隔 起 動 装 置	設 置 場 所	電 話 機 付 (台)	(1) (2) (3)	
				(4) (5) (6)	
		電 話 機 な し (台)	(1) (2) (3)		
			(4) (5) (6)		
	選 択 信 号 送 出 方 式		DP方式 (10PPS、20PPS) ・ PB方式		
	電 話 回 線		ア ナ ロ グ ・ I P		
	自 動 火 災 報 知 設 備 連 動		有 ・ 無		
	常 用 電 源		AC V		
	予 備 電 源		DC V AH		
	UPS (無停電電源装置)		有 ・ 無		
工 事 者 区 分	電 源 工 事				
	配 線 工 事				
	機 器 の 取 付 工 事				
	工事担当者 (電話工事)		氏名	資格	
そ の 他					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。
- 3 工事者区分欄には、設備会社名等を記入すること。