2024年4月8日更新

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日
		公表該当違反事項	根拠法令等の条項	違反の部分等	
のらや和泉店	室堂町55-4	屋内消火栓設備未設置 自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	建物全体	2023/12/14
マンドリルカレー　BETTEI	和気町一丁目６－１１	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	建物全体	2024/4/8