

誘導灯の点検報告について（例）

別記様式第16

(その1)

誘導灯及び誘導標識点検票						
名称	ア			防火管理者	イ	
所在	ウ			立会者	エ	
点検種別	機 器		点検年月日	オ	年 月 日～ 年 月 日	
点検者	氏名		点検者所属会社	社名 TEL		
	住所					
点検項目	点検結果			判定	不良内容	措置内容
	種別・容量等の内容					
	避難口	通路	客席			
機 器 点 検						
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	①			
		視認障害等	②			
		外 形	③			
		表 示	④			
	非常電源 (内蔵型)	外 形	⑤			
		表 示	⑥			
		機 能	⑦			
	光 源		⑧			
	点 検 ス イ ッ チ		⑨			
	ヒ ュ ー ズ 類		⑩			
	結 線 接 続		⑪			
信号装置等	外 形					
	結 線 接 続					
	機 能					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

- ⑦名称 建物及び棟の名称
 ⑧防火管理者 防火管理者が内容を確認し捺印
 (防火管理者が選任されていない場合は不要)
 ⑨所在 建物の所在地
 ⑩立会者 点検に立会った者の氏名及び捺印
 ⑪点検年月日 点検を実施した日又は期間
 ⑫点検者 点検を実施した者の氏名及び捺印

外箱・表示面

- ①所定の種類が適正に設置されているか。
 ②所定の位置に設置され、間仕切り、広告物等による視認障害はないか。
 ③変形、損傷等はないか。

非常電源

- ④適正であるか。
 ⑤変形、損傷等はないか。
 ⑥適正であるか。
 ⑦正常であるか。

光源

- ⑧汚損、劣化、ちらつき等はないか。

点検スイッチ

- ⑨変形、損傷等がなく、切替機能は正常か。

ヒューズ類

- ⑩損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量が使用されているか。

結線接続

- ⑪断線、脱落、損傷等はないか。

信号装置等

- ⑫設置がある場合に上記を参考に点検。

