

□表の見方

本表には現時点で存在する市有建築物計890棟を掲載しており、現在の耐震化の進行状況及び今後の耐震化に対する取り扱いを示している。表内の記号等が示す内容は以下のとおり。

行の網掛けは建築年次の区分を示す。

□：昭和56年以前
(旧耐震)

■：昭和56年以降
(新耐震)

○：耐震改修促進法に規定する特定建築物の要件に該当するもの

番号	建築物の名称	建築物の所在地	竣工	確認年月日	建築	階数	延床面積	主要用途	耐震化対象	特定建築物	診断済	診断年度	診断結果	改修実施年度	診断予定年度	改修予定年度	除却予定年度	所管課等
1	和泉市役所 庁舎1号館	府中町二丁目7-5	S33.10		RC	3/1	4194.95	事務所	①	○	□	H25	否			H27		総務管財室
2	" 庁舎2号館		S47.3		▲S	3	2116.63	事務所	①	○	□	H25	▲可					総務管財室
3	" 庁舎8角棟		S44.12		RC	2	491.85	事務所	①		□	H25	可					総務管財室
4	" 庁舎3号館		H10.3		S	3	3118.07	事務所	①	○	■	■	■	■	■	■	■	総務管財室

番号の網掛けは建築物の区分に対応している。

■：災害時に重要な機能を果たす建物 ①

■：市営住宅 ②

■：その他耐震化を図るべき建物 ③

□：その他の建物

構造

SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造

RC：鉄筋コンクリート造

S：鉄骨造

LS：軽量鉄骨造

W：木造

CB：コンクリートブロック造

可：現行の耐震基準を満たす

否：現行の耐震基準を満たさない

※非構造部材の
点検対象○のうち、
(A) 対応済み、
(B) 修繕にて対応
予定、(C) 工事
にて対応予定

番号	建築物の名称	建築物の所在地	竣工	確認年月日	建築	階数	延床面積	主要用途	所管課等	点検対象	点検年月	点検結果	対応方法	対応予定 年度	完了年度
1	和泉市役所 庁舎1号館	府中町二丁目7-5	S33.10		RC	3/1	4194.95	事務所	総務管財 室	○	H25.12	C	工事にて 対応予定	H27	H27
2	" 庁舎2号館		S47.3		S	3	2116.63	事務所	総務管財 室	○	H25.12	C	工事にて 対応予定	H27	H27
3	" 庁舎8角棟		S44.12		RC	2	491.85	事務所	総務管財 室	○	H25.12	C	工事にて 対応予定	H27	H27
4	" 庁舎3号館		H10.3		S	3	3118.07	事務所	総務管財 室	○	H25.12	A			