

令和7年度

表 ダイオキシン類濃度測定結果一覧

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	排出ガス[ng-TEQ/m³N]			燃え殻・ばいじん等[ng-TEQ/g]					備考
							燃え殻		ばいじん等		処理基準	
				試料採取日	測定結果	排出基準	試料採取日	測定結果	試料採取日	測定結果		
1	泉北環境整備施設 組合泉北クリーンセ ンター	舞町87番地	1	R7.7.9	0.0021	0.1	R7.7.15	0.079	R7.4.17	0.77	3	1号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
				R8.1.20	0.0083	0.1	R8.1.20	0.083	R7.7.15	2.50	3	1号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
			2	R7.7.15	0.0065	0.1	R7.7.15	0.037	R7.9.4	1.10	3	2号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
				R8.1.14	0.0100	0.1	R8.1.14	0.160	R8.1.14	1.70	3	2号焼却炉 (ばいじんは全施設混合)
			3	－	－	1	－		－	－	3	5号焼却炉(休止中) (ばいじんは全施設混合)
1	(株)ジャパン環境開 発	東阪本町513	1	R7.12.17	0.5	10	R7.12.17	0	R7.12.17	0.0015	3	