

和泉市既存住宅耐震改修促進協議会 10年間活動報告

(平成18年度～平成27年度)

和泉市既存住宅耐震改修促進協議会

和泉市既存住宅耐震改修促進協議会 10年間活動報告

§ 1. 和泉市既存住宅耐震改修促進協議会活動方針

10年間（平成18年度～平成27年度）

1. 和泉市域の次の条件を満たす既存木造住宅について、無料耐震診断（精密診断法1）を実施する。
 - ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたもの
 - ・現に居住の用に供しているもの
 - ・完了検査済証の交付を受けているもの
2. 無料耐震診断は、毎年5月初旬から公募し、実施する。
なお、今年度の実施予定件数を50件とする。
（※平成18年度～平成22年度までは総会開催後から公募。）
3. 無料耐震診断を円滑に行うため、耐震診断相談会等による事前ヒアリングや、現地調査を行う。
4. 無料耐震診断を行ったものについて、補強計画を提案する。
5. 無料耐震診断を行ったものについて、補強工事にかかる費用の概算見積りを提供する。
（※平成18年度～平成19年度まで）
6. 和泉市民、及び和泉市内に建物を所有する者を対象に耐震に関する市民相談会を行う。
（※平成20年度～平成27年度まで）

§ 2. 主な活動内容

H18. 5. 24 「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」発足会

事務所協会 18 名、和泉市 7 名の計 25 名で発足。

平成 18 年度総会

- ・ 役員を選出。

会長	社団法人 大阪府建築士事務所協会	瀧本 良一
副会長	和泉市 松林 茂	
経理担当者	社団法人 大阪府建築士事務所協会	五嶋 常二

- ・ 平成 18 年度活動方針として、無料耐震診断の実施（50 件）を決定。
- ・ 平成 18 年度収支予算書の承認。

H19. 4. 24 「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」平成 19 年度総会

- ・ 平成 18 年度決算の承認。
- ・ 平成 19 年度役員を選出。

会長	社団法人 大阪府建築士事務所協会	瀧本 良一
副会長	和泉市 松林 茂	
経理担当者	社団法人 大阪府建築士事務所協会	五嶋 常二

- ・ 平成 19 年度活動方針として、無料耐震診断の実施（50 件）を決定。
- ・ 平成 19 年度予算の決定。

H20. 4. 28 「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」平成 20 年度総会

- ・ 平成 19 年度決算の承認
- ・ 平成 20 年度役員を選出

会長	社団法人 大阪府建築士事務所協会	瀧本 良一
副会長	和泉市 松林 茂	
経理担当者	社団法人 大阪府建築士事務所協会	五嶋 常二

- ・ 平成 20 年度活動方針として、無料耐震診断の実施（50 件）を決定
- ・ 平成 20 年度予算の決定。

H20. 11. 2 和泉市地域防災訓練に伴う耐震相談の実施

耐震相談の実施（和泉市立富秋中学校内）

相談者 3組

（起震車体験乗車の実施）（参加者 170名）

H21. 4. 28 「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」平成21年度総会

- ・ 和泉市既存住宅耐震改修促進協議会会則の一部改正の承認
- ・ 平成20年度決算の承認
- ・ 平成21年度役員の選出

会長	社団法人 大阪府建築士事務所協会	瀧本 良一
副会長	和泉市	松林 茂
経理担当者	社団法人 大阪府建築士事務所協会	五嶋 常二

- ・ 平成21年度活動方針として、無料耐震診断の実施（50件）を決定
- ・ 平成21年度予算の決定。

H21. 11. 1 和泉市地域防災訓練に伴う耐震相談の実施

耐震相談の実施（和泉市立光明台中学校内）

相談者 8組(内3組がブース席に座っての相談)

（起震車体験乗車の実施）（参加者 延べ166名）

H22. 5. 6 「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」平成22年度総会

- ・ 平成21年度決算の承認
- ・ 平成22年度役員の選出

会長	社団法人 大阪府建築士事務所協会	市岡 照男
副会長	和泉市	好本 勝
経理担当者	社団法人 大阪府建築士事務所協会	高橋 幸治

- ・ 平成22年度活動方針として、無料耐震診断の実施（50件）を決定
- ・ 平成22年度予算の決定。

H22. 11. 7 和泉市地域防災訓練に伴う耐震相談の実施

耐震相談の実施（和泉市立北池田中学校内）

相談者 20組(内5組がブース席に座っての相談)

(起震車体験乗車の実施) (参加者 延べ 213 名)

H23. 5. 27 「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」平成 2 3 年度総会

- ・ 平成 2 2 年度決算の承認
- ・ 平成 2 3 年度役員の選出

会長	社団法人 大阪府建築士事務所協会	市岡 照男
副会長	和泉市	好本 勝
経理担当者	社団法人 大阪府建築士事務所協会	植田 定雄

- ・ 平成 2 3 年度活動方針として、無料耐震診断の実施 (5 0 件) を決定
- ・ 平成 2 3 年度予算の決定。

H23. 11. 6 和泉市地域防災訓練に伴う耐震相談の実施

耐震相談の実施 (和泉市立和泉中学校内)

相談者 16 組(内 6 組がブース席に座っての相談)

(起震車体験乗車の実施) (参加者 延べ 153 名)

H24. 5. 25 「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」平成 2 4 年度総会

- ・ 平成 2 3 年度決算の承認
- ・ 平成 2 4 年度役員の選出

会長	社団法人 大阪府建築士事務所協会	市岡 照男
副会長	和泉市	好本 勝
経理担当者	社団法人 大阪府建築士事務所協会	植田 定雄

- ・ 平成 2 4 年度活動方針として、無料耐震診断の実施 (5 0 件) を決定
- ・ 平成 2 4 年度予算の決定。

H24. 11. 4 和泉市地域防災訓練に伴う耐震相談の実施

耐震相談の実施 (和泉市立南池田中学校内)

相談者 25 組(内 10 組がブース席に座っての相談)

(起震車体験乗車の実施) (参加者 延べ 158 名)

H25. 5. 23 「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」平成 2 5 年度総会

- ・ 平成 2 4 年度決算の承認
- ・ 平成 2 5 年度役員の選出

会長	一般社団法人大阪府建築士事務所協会	市岡 照男
副会長	和泉市	好本 勝
経理担当者	一般社団法人大阪府建築士事務所協会	植田 定雄

- ・ 平成 25 年度活動方針として、無料耐震診断の実施（50 件）を決定
- ・ 平成 25 年度予算の決定。

H26. 5. 22 「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」平成 26 年度総会

- ・ 平成 25 年度決算の承認
- ・ 平成 26 年度役員の選出

会長	一般社団法人大阪府建築士事務所協会	岸本 準一
副会長	和泉市	好本 勝
経理担当者	一般社団法人大阪府建築士事務所協会	大伴 弘昭

- ・ 平成 26 年度活動方針として、無料耐震診断の実施（50 件）を決定
- ・ 平成 26 年度予算の決定。

H26. 11. 2 和泉市地域防災訓練に伴う耐震相談の実施

耐震相談の実施 （和泉市立南池田中学校内）

相談者 4 組

（起震車体験乗車の実施）（参加者 延べ 203 名）

H27. 5. 19 「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」平成 27 年度総会

- ・ 平成 26 年度決算の承認
- ・ 平成 27 年度役員の選出

会長	一般社団法人大阪府建築士事務所協会	岸本 準一
副会長	和泉市	阿形 芳則
経理担当者	一般社団法人大阪府建築士事務所協会	大伴 弘昭

- ・ 平成 27 年度活動方針として、無料耐震診断の実施（50 件）を決定
- ・ 平成 27 年度予算の決定。

H27. 11. 2 和泉市地域防災訓練に伴う耐震相談の実施

耐震相談の実施 （和泉市立石尾中学校内）

相談者 4 組

（起震車体験乗車の実施）（参加者 延べ 241 名）

H28. 3. 29 「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」平成 2 7 年度第 2 回総会

・平成 2 7 年度決算の承認。

「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」解散会

◆ 1 0 年間で合計 5 8 回の打合せ会議を開催 （平成 1 8 年度～平成 2 7 年度）

※耐震に関する市民相談会、無料耐震診断相談会（事前ヒアリング）、無料耐震診断現地調査、補強相談会の開催及び全 5 8 回開催した打ち合わせ会議の記載は省く。

§ 4. 10年間の総会等写真



「和泉市既存住宅耐震改修促進協議会」発足会及び平成18年度総会で挨拶する一般社団法人大阪建築士事務所協会副会長 山本剛氏（左）と和泉市長 井坂善行（右）



平成19年度和泉市既存住宅耐震改修促進協議会総会で挨拶する瀧本会長



平成20年度 市民相談会の様子



平成21年度地域防災訓練の様子その1



平成21年度地域防災訓練の様子その2



平成22年度和泉市既存住宅耐震改修促進協議会総会で挨拶する市岡会長



平成22年度地域防災訓練の様子その1



平成22年度地域防災訓練の様子その2



平成23年度地域防災訓練の様子その1



平成23年度地域防災訓練の様子その2



平成24年度地域防災訓練の様子その1



平成 25 年度和泉市既存住宅耐震改修促進
協議会総会で挨拶する市岡会長



平成 26 年度和泉市既存住宅耐震改修促進
協議会総会で挨拶する岸本会長



平成 27 年度和泉市既存住宅耐震改修促進
協議会総会で挨拶する山本監事



平成 27 年度和泉市既存住宅耐震改修促進
協議会総会で挨拶する岸本会長

§ 4. 過去 10 年間 無料耐震診断結果一覧
平成 18 年度 無料耐震診断結果一覧

	建築年	評点	偏芯率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
1	S54	0.34	0.26	0.52	無	非常に重い建物	土塗壁	葺き土瓦
2	S55	0.64	0.31	0.77	有	重い建物	モルタル塗壁	棧瓦
3	S48	0.40	0.12	0.65	無	非常に重い建物	モルタル塗壁	葺き土瓦
4	S51	0.25	0.31	0.75	無	非常に重い建物	モルタル塗壁	葺き土瓦
5	S54	0.40	0.12	0.75	有	非常に重い建物	さざり釘打ち	葺き土瓦
6	S52	0.23	0.28	0.68	有	重い建物	土塗壁	棧瓦
7	S49	0.79	0.20	0.72	有	重い建物	モルタル塗壁	棧瓦
8	S50	0.99	0.14	0.72	無	軽い建物	モルタル塗壁	スレート
9	辞 退							
10	S55	0.81	0.14	0.63	無	重い建物	モルタル塗壁	棧瓦
11	S50	0.15	0.24	0.73	無	非常に重い建物	モルタル塗壁	葺き土瓦
12	S49	0.37	0.38	0.69	有	重い建物	モルタル塗壁	棧瓦
13	辞 退							
14	S44	0.37	0.23	1.00	有	非常に重い建物	土塗壁	葺き土瓦
15	S46	0.77	0.17	0.82	有	軽い建物	モルタル塗壁	スレート
16	S48	0.67	0.19	0.84	無	軽い建物	モルタル塗壁	スレート
17	S53	0.20	0.48	0.83	無	非常に重い建物	土塗壁	葺き土瓦

受付番号	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
18	S48	0.96	0.16	1.00	無	軽い建物	モルタル塗壁	スレート
19	辞 退							
20	S52	0.45	0.30	0.60	有	重い建物	モルタル塗壁	葺き土瓦
21	S53	0.51	0.14	0.44	無	軽い建物	モルタル塗壁	スレート
22	S49	0.69	0.25	0.71	有	軽い建物	モルタル塗壁	スレート

平成19年度 無料耐震診断結果一覧

	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
1	S49	0.09	0.23	0.3	有	非常に重い建物	土塗壁	葺き土瓦
2	S49	0.24	0.14	0.68	無	非常に重い建物	モルタル塗壁	葺き土瓦
3	S47	0.28	0.16	0.65	有	非常に重い建物	土塗壁	葺き土瓦
4	S49	0.43	0.25	0.79	無	非常に重い建物	モルタル塗壁	葺き土瓦
5	S56	0.44	0.16	0.76	無	非常に重い建物	土塗壁	葺き土瓦
6	S54	0.44	0.17	0.78	無	非常に重い建物	モルタル塗壁	葺き土瓦
7	S50	0.51	0.08	0.56	有	重い建物	モルタル塗壁	瓦葺き
8	S51	0.66	0.31	0.58	有	軽い建物	モルタル塗壁	軽い屋根
9	S51	0.70	0.10	0.75	無	軽い建物	モルタル塗壁	軽い屋根
10	S51	0.71	0.17	0.54	有	軽い建物	モルタル塗壁	軽い屋根
11	S55	1.02	0.13	0.52	無	軽い建物	モルタル塗壁	軽い屋根

平成20年度 無料耐震診断結果一覧

	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
1	S49	0.85	0.3	0.61	無	重い建物	モルタル塗壁	瓦葺き
2	S50	0.16	0.28	0.46	有	軽い建物	モルタル塗壁	軽い屋根
3	S56	0.30	0.14	0.69	無	軽い建物	モルタル塗壁	軽い屋根
4	S56	0.10	0.26	0.56	無	非常に重い建物	土塗壁	葺き土瓦
5	S48	0.30	0.19	1.00	無	非常に重い建物	土塗壁	葺き土瓦

平成21年度 無料耐震診断結果一覧

受付番号	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
1	S49	0.55	0.20	0.75	有	軽い建物	モルタル塗壁	軽い屋根
2	S50	0.25	0.24	0.87	無	重い建物	吹付けタイル仕上	日本瓦
3	S56	0.06	0.30	0.41	無	非常に重い建物	土塗壁	葺き土瓦
4	S47	0.30	0.22	0.58	有	重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
5	S49	0.23	0.27	0.56	有	軽い建物	モルタル塗壁	軽い屋根
6	S56	1.54			有	軽い建物	構造用合板	軽い屋根
7	S56	1.49	0.13	0.77	無	軽い建物	構造用合板	軽い屋根

◆受付番号6についてはパネル工法により「一般診断法」を適用。

平成22年度 無料耐震診断結果一覧

受付番号	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
1	S54	0.14	0.18	0.44	有	重い建物	モルタル塗壁	洋瓦

平成23年度 無料耐震診断結果一覧

受付番号	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
1	50	0.47	0.07	0.87	有	非常に重い建物	土塗壁(5~7cm)	日本瓦
2	49	0.28	0.17	0.61	有	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
3	49	0.66	0.11	0.79	無	重い建物	モルタル塗壁	洋瓦
4	56	0.35	0.09	0.55	無	重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
5	56	0.75	0.14	0.81	無	重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
6	51	0.44	0.12	0.53	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
7	辞 退							
8	49	0.78	0.09	0.87	無	重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
9	55	0.65	0.19	0.65	無	重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
10	43	0.31	0.32	0.75	無	非常に重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
11	辞 退							
12	51	0.62	0.21	0.65	有	重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
13	56	0.23	0.78	0.93	有	重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
14	辞 退							

平成24年度

無料耐震診断結果一覧

受付番号	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
1	56	0.32	0.10	0.71	有	重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
2	辞 退							
3	56	0.09	0.12	0.41	無	重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
4	48	0.75	0.13	0.64	無	重い建物	サイディング	日本瓦
5	48	0.37	0.23	0.37	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
6	51	0.57	0.36	0.78	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
7	辞 退							
8	56	1.16			有	軽い建物	サイディング	カラー鉄板段葺

◆ 受付番号8についてはパネル工法により「一般診断法」を適用。

平成25年度

無料耐震診断結果一覧

受付番号	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
1	50	0.52	0.29	0.77	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
2	51	0.18	0.22	0.38	有	重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
3	51	0.11	0.21	0.42	無	非常に重い建物	土塗壁	日本瓦
4	辞 退							
5	50	0.41	0.26	0.64	無	重い建物	モルタル塗壁	日本瓦

平成26年度 無料耐震診断結果一覧

受付番号	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
1	S56	0.30	0.51	0.89	無	重い建物	モルタル塗壁	棧瓦葺
2	S46	0.16	0.24	0.32	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
3	S51	0.45	0.18	0.71	無	重い建物	モルタル塗壁	棧瓦葺
4	S56	0.84	0.13	0.73	無	重い建物	土塗壁	棧瓦葺
5	S56	0.83	0.10	0.64	無	重い建物	ボード壁	棧瓦葺
6	S47	0.96	0.11	0.79	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
7	S50	0.91	0.17	0.92	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
8	S55	0.46	0.23	0.73	有	重い建物	モルタル塗壁	棧瓦葺
9	S51	0.56	0.18	0.49	有	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
10	S51	0.22	0.39	0.65	有	重い建物	モルタル塗壁	棧瓦葺
11	辞 退							
12	辞 退							
13	辞 退							
14	S49	0.67	0.14	0.57	有	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
15	S49	0.34	0.26	0.40	有	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
16	S54	0.83	0.16	0.85	無	重い建物	モルタル塗壁	棧瓦葺
17	辞 退							
18	S49	0.74	0.18	0.77	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
19	S49	0.52	0.26	0.71	有	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
20	S49	0.66	0.24	0.70	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト

受付番号	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
21					辞退			
22					辞退			
23	S50	0.53	0.18	0.64	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
24					辞退			
25					辞退			
26					辞退			
27	S50	0.49	0.11	0.55	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
28	S50	0.33	0.17	0.54	有	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
29	S55	0.58	0.20	0.82	有	重い建物	モルタル塗壁	棧瓦葺
30	S52	0.65	0.24	0.67	無	重い建物	モルタル塗壁	棧瓦葺
31	S50	0.94	0.16	0.60	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト

平成27年度 無料耐震診断結果一覧

受付番号	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
1	S50	0.38	0.31	0.71	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
2	S56	0.51	0.27	0.86	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
3	S49	0.47	0.46	0.50	無	軽い建物	ラスモルタル塗壁	スレート
4	S48	0.75	0.25	0.80	無	軽い建物	モルタル塗壁	スレート瓦
5	S51	0.56	0.12	0.66	無	重い建物	モルタル塗壁	瓦
6	S44	0.55	0.08	1.00	無	非常に重い建物	土塗壁	日本瓦

受付番号	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎鉄筋	建物重量	外壁	屋根
7	S56	0.56	0.17	0.88	無	重い建物	モルタル塗壁	瓦
8	S48	0.22	0.31	0.88	無	非常に重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
9	S50	0.26	0.39	0.75	無	非常に重い建物	モルタル塗壁	瓦
10	S52	0.18	0.34	0.59	無	非常に重い建物	ラスモルタル塗壁	日本瓦
11	S50	0.27	0.28	0.65	有	非常に重い建物	土塗壁	日本瓦
12	S46	0.59	0.16	0.91	無	非常に重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
13	辞 退							
14	S51	0.48	0.15	0.83	無	非常に重い建物	土塗壁	日本瓦
15	S47	0.24	0.37	0.68	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
16	辞 退							
17	S53	0.44	0.24	0.74	無	非常に重い建物	土塗壁	日本瓦
18	S55	2.00	0.10	—	無	軽い建物	石綿板	石綿屋根材
19	S52	0.39	0.19	0.64	無	非常に重い建物	土塗壁	日本瓦
20	S49	0.79	0.19	0.72	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
21	S43	0.10	0.81	0.74	無	非常に重い建物	ラスモルタル塗壁	日本瓦
22	S49	0.45	0.19	0.69	無	重い建物	木ずりモルタル塗壁	瓦
23	S49	0.20	0.37	0.66	無	軽い建物	木ずりモルタル塗壁	軽量瓦
24	S49	0.34	0.29	0.86	無	重い建物	モルタル塗壁	瓦
25	辞 退							
26	S49	0.87	0.23	0.95	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
27	辞 退							

受付番号	建築年	評点	偏心率	剛性率	基礎 鉄筋	建物重量	外壁	屋根
28					辞 退			
29	S49	0.24	0.83	0.79	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
30					辞 退			
31	S49	0.14	0.93	0.61	無	軽い建物	モルタル塗壁	軽量瓦
32	S48	0.19	3.61	0.88	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
33	S54	0.32	0.14	0.76	無	非常に重い建物	ラスモルタル塗壁	日本瓦
34					辞 退			
35	S48	0.31	0.48	0.83	無	軽い建物	モルタル塗壁	軽量瓦
36	S52	0.34	0.40	0.91	無	重い建物	木ずりモルタル塗壁	棧瓦葺
37	S52	0.52	0.27	0.63	無	軽い建物	モルタル塗壁	カラーベスト
38	S49	0.18	0.22	0.53	無	非常に重い建物	モルタル塗壁	日本瓦
39	S50	0.24	0.24	0.66	無	重い建物	モルタル塗壁	瓦
40					辞 退			
41	S55	0.60	0.10	0.81	有	軽い建物	モルタル塗壁	軽量瓦
42	S49	0.33	0.42	0.86	無	軽い建物	モルタル塗壁	スレート
43	S49	0.18	0.49	0.90	無	重い建物	土塗壁	日本瓦
44	S51	0.60	0.27	0.70	無	軽い建物	ラスモルタル塗壁	カラーベスト
45	S52	0.37	0.20	0.62	無	重い建物	モルタル塗壁	瓦

◆受付番号 18 についてはパネル工法により「一般診断法」を適用。

活動実績（件数）（申請ベース）


年度	H 1 8 年度	H 1 9 年度	H 2 0 年度	H 2 1 年度	H 2 2 年度
無料耐震診断件数	2 2 件	1 1 件	5 件	7 件	1 件
耐震に関する 市民相談件数	—	—	9 件	1 1 件	2 1 件
年度	H 2 3 年度	H 2 4 年度	H 2 5 年度	H 2 6 年度	H 2 7 年度
無料耐震診断件数	1 4 件	8 件	5 件	3 1 件	4 5 件
耐震に関する 市民相談件数	2 2 件	2 7 件	0 件	4 件	6 件

○（申請ベース）合計件数

◆ 無料耐震診断 1 4 9 件

○（診断ベース）辞退したものを除く。合計件数

◆ 無料耐震診断 1 2 3 件



◆上記の診断結果グラフは、実施件数 123 件分のグラフである。


◆平成 27 年 No.32 については軽い建物で評点 0.19 偏心率 3.61 であり欄外とする。

◆パネル工法により一般診断法にて診断した物件については除外。

§ 5. 耐震に関する市民相談会

平成18年から10年間の相談件数は合計100件であった。

§ 6. 耐震に関する市民相談会実施フロー



- ・ 受付期間は毎年5月初旬から公募。
(平成18年度～平成22年度までは総会開催後から公募。)
- ・ 相談会は毎月最終週の木曜日に開催予定。
(3月開催は無し)
- ・ 10年間の相談件数は100件。
- ・ 持参の現況写真を見ての耐震アドバイスや、阪神大震災、中越沖地震の被災住宅写真を見せ、倒壊した原因説明及び個々の相談内容に対する回答。(約30分／1件)

§ 7. 備考

①波及効果

耐震診断補助事業・耐震設計補助事業・耐震改修補助事業実績（補助金交付件数）

	H 9 ～ H 1 8 (1 0 年間)	H 1 9	H 2 0	H 2 1	H 2 2
診断補助件数	6 件	1 4 件	9 件	1 3 件	1 0 件
耐震設計件数	—	—	—	—	—
改修補助件数	—	2 件	3 件	4 件	2 件
	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7
診断補助件数	2 3 件	1 6 件	8 件	2 1 件	3 7 件
耐震設計件数	8 件	9 件	3 件	2 件	1 3 件
改修補助件数	9 件	1 2 件	1 1 件	8 件	1 8 件