

※既に除却されたものを除く

【小学校、中学校、中等教育学校の前期過程若しくは特別支援学校】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	大阪府立和泉支援学校	和泉市池上町755番1	特別支援学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.18 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.85$			$I_{so}=0.7$
2	和泉市立黒鳥小学校	和泉市黒鳥町一丁目705番	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.08 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.80$			耐震改修済 $I_{so}=0.7$
3	和泉市立幸小学校	和泉市幸二丁目3番1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.01 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.73$			耐震改修済 $I_{so}=0.7$
4	和泉市立鶴山台北小学校	和泉市鶴山台一丁目9番1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.01 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.40$			耐震改修済 $I_{so}=0.7$
5	和泉市立鶴山台南小学校	和泉市鶴山台四丁目1番1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.01 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.71$			耐震改修済 $I_{so}=0.7$
6	和泉市立石尾中学校	和泉市万町930番	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.01 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.76$			耐震改修済 $I_{so}=0.7$

【百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
8	ダイエー光明池店	和泉市室堂町843番1	物品販売業を営む店舗	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.00 \quad C_{TU} \cdot S_D=0.64$			耐震改修済